

ÉVES ENERGETIKAI SZAKREFERENS JELENTÉS 2020.01.01 - 2020.12.31

Dunakeszi Járműjavító Kft.

2120 Dunakeszi, Állomás sétány 19.



IPSOL Rendszerház Zrt.

1115 Budapest, Bartók Béla út 152/H



E-mail: ipsol@ipsol.hu
Internet: www.ipsol.hu

Adószám: 27112496-2-43
Cégjegyzék sz.: 01-10-140541


Dunakeszi Járműjavító Kft.

Éves energetikai szakreferens jelentés: 2020.01.01 - 2020.12.31


TÁRSASÁG ÖSSZES ENERGIA FELHASZNÁLÁSA

Besorolási kategória	Energia fogyasztás		CO ₂ kibocsátás
Vásárolt energia:	23 324.56 MWh	83 968.41 GJ	5 448.9813 tonna
Bérlők által felhasznált energia:	1 258.16 MWh	4 529.37 GJ	422.5469 tonna
Társaság által felhasznált energia:	22 066.40 MWh	79 439.04 GJ	5 026.4343 tonna
Épületekre fordított energia:	18 182.94 MWh	65 458.58 GJ	4 049.4665 tonna
Tevékenységre fordított energia:	3 464.13 MWh	12 470.86 GJ	862.4842 tonna
Szállításra fordított energia:	419.33 MWh	1 509.59 GJ	114.4837 tonna


EN.FOGYASZTÁS MEGOSZLÁSA KATEGÓRIÁNKÉNT



SAJÁT EN.FOGYASZTÁS MEGOSZLÁSA EN. TÍPUSONKÉNT



ÖSSZES SAJÁT ENERGIAFELHASZNÁLÁS



Dunakeszi Járműjavító Kft.

Éves energetikai szakreferens jelentés: 2020.01.01 - 2020.12.31

TÁRSASÁG ENERGIAHATÉKONYSÁGGAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEI

Energiahatékonyságot növelő intézkedés megnevezése	Nettó költség megtakarítás	Megtérülési idő
C csarnak szerelde 12-13 vágány világításkorszerűsítés	219.85 ezer Ft	6.61 év
C csarnak 2-9 vágány világításkorszerűsítés	635.13 ezer Ft	10.08 év
Kompresszor csere	981.65 ezer Ft	2.32 év

Szemléletformálási intézkedés megnevezése	Összes elért személy	Élettartam
Vezetői oktatás - MSZ EN ISO 50001:2019	48 fő	1 év